

Nr. 2220 din 03.03.2026

ANUNT

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” este interesat să achiziționeze “Servicii de Proiectare instalație gaze medicale oxigen medical Secția Cardiologie 1 și Cardiologie 2”

Cod CPV: 79930000-2 Servicii de proiectare specializata

Tip contract: Contract de prestarea de servicii de proiectare instalație gaze medicale oxigen medical

Valoare estimată: 10.000,00 lei

Modalitate de desfășurare: Conform art. 7 alin. (7) lit. a) din Legea 98/2016 care stabilește că :” În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări”, cu respectarea principiilor de transparență, eficiență, tratament egal și utilizare judicioasă a fondurilor publice.

Scopul achiziției:


Achiziția serviciilor de proiectare pentru instalația de gaze medicale – oxigen medical aferentă Secției Cardiologie 1 și Secției Cardiologie 2 este necesară pentru asigurarea unui sistem sigur, eficient și conform cu cerințele legale în vigoare privind furnizarea gazelor medicale în unitățile sanitare.

Secțiile de cardiologie gestionează pacienți cu patologii acute și cronice cardiovasculare, inclusiv cazuri care necesită oxigenoterapie continuă sau de urgență. În acest context, funcționarea în condiții optime a instalației de oxigen medical reprezintă o condiție esențială pentru desfășurarea actului medical și pentru prevenirea riscurilor asociate întreruperii alimentării.

Necesitatea achiziției este fundamentată de asigurarea conformității cu normele tehnice și sanitare aplicabile instalațiilor de gaze medicale; adaptarea infrastructurii la creșterea consumului de oxigen medical și la eventuale extinderi sau reorganizări funcționale ale secțiilor; îmbunătățirea siguranței pacienților și personalului medical.

În lipsa realizării documentației de proiectare de specialitate, autoritatea contractantă nu poate demara în condiții legale și tehnice corespunzătoare lucrările de modernizare/extindere a instalației, existând riscul neconformității cu standardele aplicabile și al afectării continuității actului medical.

Prin urmare, achiziția serviciilor de proiectare este oportună, necesară și justificată din punct de vedere tehnic, funcțional și legal.



Condiții de recepție:

Recepția serviciilor de proiectare se va efectua exclusiv după predarea integrală și aprobarea documentației tehnico-economice complete, elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Documentația va cuprinde toate piesele scrise și desenate, memoriile tehnice, breviare de calcul, scenariile tehnico-economice, estimări de cost, precum și orice alte documente solicitate prin documentația de atribuire.

Aceasta va fi însoțită de declarațiile de conformitate, menționarea expresă a normelor și standardelor tehnice aplicabile, precum și, după caz, de avizele, acordurile și autorizațiile necesare.

Autoritatea contractantă va proceda la analiza și verificarea documentației din perspectiva corectitudinii tehnice, a funcționalității soluțiilor propuse și a respectării cerințelor privind siguranța în exploatare, eficiența energetică, asigurarea continuității alimentării cu oxigen medical, precum și conformitatea cu reglementările tehnice și sanitare aplicabile instalațiilor de gaze medicale din unitățile sanitare.

Serviciile de proiectare trebuie să cuprindă:

- Demontarea prizelor de oxigen și a traseelor de conducte existente;
- Proiectarea și execuția traseelor de conducte și amplasarea prizelor de oxigen;
- Montarea traseelor de conducte și punerea în funcțiune a prizelor de oxigen noi.

Proiectul trebuie să detalieze următoarele:

A. Piese scrise:

- Memoriu tehnic;
- Caiet de sarcini;
- Formulare F5 – Fișe tehnice echipamente.

B. Piese desenate:

- Planuri etaje 2 și 3 și scheme tehnologice specifice;

C. Evaluarea financiară:

- Deviz general cu lista de cantități;

D. Componentele Sistemului de gaze medicale:

- Sursele de aprovizionare cu gaze medicale;
- Rețeaua de distribuție;
- Unitățile terminale;

Pretul ofertei:

Ofertanții vor include în calculul prețurilor unitare toate cheltuielile necesare pentru elaborarea completă și corectă a documentației, inclusiv costurile privind studiile preliminare, releveele, breviarele de calcul, deplasările, verificarea tehnică de specialitate, corelarea cu celelalte specialități, precum și orice alte activități necesare pentru predarea unei documentații conforme, complete și apte pentru aprobare și implementare.

Notă: Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**, departajarea ofertelor urmând a se realiza exclusiv în funcție de propunerea financiară, fără evaluarea altor elemente de natură tehnică sau a unor avantaje rezultate din modul de îndeplinire a contractului.

În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite. Contractul va fi atribuit operatorului economic care, în urma acestei proceduri, va prezenta prețul cel mai scăzut.

În cadrul elaborării documentației tehnice, ofertantul are obligația de a respecta integral tema de proiectare pusă la dispoziție de autoritatea contractantă, precum și toate standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare aplicabile instalațiilor de gaze medicale.



Soluțiile tehnice propuse vor fi fundamentate prin breviare de calcul și documente justificative, vor fi corelate cu situația existentă din teren și adaptate specificului funcțional al Secției Cardiologie 1 și Secției Cardiologie 2. Proiectarea va urmări asigurarea continuității actului medical, funcționarea în condiții de siguranță a instalației de oxigen medical și respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile.

În vederea întocmirii unei oferte reale, fundamentate și corect dimensionate, ofertanții sunt invitați la sediul institutului pentru analizarea situației existente din teren și evaluarea condițiilor tehnice actuale ale instalației de gaze medicale – oxigen medical aferente Secției Cardiologie 1 și Secției Cardiologie 2. Participarea la vizita amplasamentului este recomandată pentru elaborarea unei oferte complete și conforme cu cerințele autorității contractante. Ulterior vizitei, ofertanții nu vor putea invoca necunoașterea condițiilor din teren în fundamentarea ofertei.

Condiții de plată:

Plata achiziției se va efectua în termen de 60 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor, care confirmă conformitatea acestora cu cerințele Caietului de Sarcini și contractului. Plata va fi realizată după alocarea fondurilor necesare de către autoritatea contractantă și în conformitate cu procedurile contabile și legislative aplicabile. Orice întârziere în transmiterea documentelor justificative sau neconformitatea acestora poate conduce la amânarea termenului de plată, cu aplicarea penalităților de întârziere aferente.

Condiții contract:

Angajamentul legal privind cheltuielile aferente achiziției se va materializa prin încheierea unui contract de achiziție publică, care va stabili drepturile și obligațiile părților, termenele de livrare și condițiile de punere în funcțiune. Contractul va reglementa, de asemenea, procedurile de recepție, modificare și reziliere, conform legislației în vigoare.

Valabilitatea ofertei: 90 zile

Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu condiția respectării tuturor cerințelor caietului de sarcini. Alegerea acestui criteriu urmărește asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, cu respectarea cerințelor tehnice și funcționale impuse de autoritatea contractantă, în condițiile unei oferte conforme din punct de vedere tehnic.

Ofertanții vor trimite oferta pe adresa de email: achizitii@institutulinimii.ro până în data de 05.03.2026, ora 11:00.




MANAGER,

Jr.Florin CRISAN

COMP.ACHIZITII PUBLICE,

Ec.Lucreția LOBODĂ



CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziției: Servicii de proiectare instalații fluide medicale în Secția cardiologie 1 și Secția cardiologie 2 .

2. Tabel centralizator :

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Valoare estimată
Servicii de proiectare instalații fluide medicale în Secția cardiologie 1 și Secția cardiologie 2				
1	Proiectare instalatie gaze medicale oxigen medical Secția cardiologie 1 și Secția cardiologie 2	Serviciu	1	10,000.00
TOTAL FĂRĂ TVA				10,000.00

3. Specificații tehnice:

Scop: Înlocuirea prizelor de oxigen și a traseelor de conducte existente cu altele noi care să plieze pe noua recompartimentare în secțiile cardiologie 1 și 2 ale institutului

Serviciile de proiectare trebuie să cuprindă:

- Demontarea prizelor de oxigen și a traseelor de conducte existente;
- Proiectarea și execuția traseelor de conducte și amplasarea prizelor de oxigen;
- Montarea traseelor de conducte și punerea în funcțiune a prizelor de oxigen noi.

Proiectul trebuie să detalieze următoarele:

- Piese scrise:
 - Memoriu tehnic;
 - Caiet de sarcini;
 - Formulare F5 – Fișe tehnice echipamente.
- Piese desenate:
 - Planuri etaje 2 și 3 și scheme tehnologice specifice;
- Evaluarea financiară:
 - Deviz general cu lista de cantități;
- Componentele Sistemului de gaze medicinale:
 - Sursele de aprovizionare cu gaze medicale;
 - Rețeaua de distribuție;
 - Unitățile terminale;



- Sisteme de monitorizare și alarmare

În cadrul proiectului se va ține cont de tema de proiectare și de standardele și normativele în vigoare. Toate echipamentele și componentele trebuie să fie certificate ca dispozitive medicale și să îndeplinească standardele de bază și reglementările obligatorii.

De asemenea vă invităm la sediul institutului pentru a analiza situația reală și a ne face oferta conform situației existente.

4. Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut

Prețul cel mai scăzut

5. Termen de garanție - NU ESTE CAZUL

6. Termen de livrare/prestare/executare și alte mențiuni

Serviciile de proiectare se vor presta în maximum 30 zile de la primirea comenzii aprobată și semnată de către managerul unității.

7. Termen de plată

Plata se va face în termen de 60 de zile de la procesul verbal de recepție și de la alocarea fondurilor.

8. Recepție

La predarea documentelor se încheie un Proces Verbal de Recepție Cantitativă semnat de către ambele părți. Procesul verbal de recepție cantitativă se va semna fără obiecțiuni în condițiile în care reprezentantul Autorității Contractante constată că au fost respectate obligațiile prestatorului și termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini.

Documentele se vor preda la Institutul Inimii "Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca, în următoarele forme:

Documentațiile tehnice:

- 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie)

- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fișier format „.word” pentru părțile scrise, format “Autocad” sau echivalent părți desenate.

După verificarea documentelor de către Autoritatea Contractantă, aceasta poate formula observații, solicitând completarea sau modificarea documentelor predate.

Prestatorul are obligația efectuării modificărilor/completărilor, după caz, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea acestora. În funcție de complexitatea solicitărilor, Autoritatea Contractantă poate stabili un termen mai mare de răspuns.

După acceptarea formei finale a documentelor furnizate, se va elabora Procesul Verbal de Recepție Calitativă a documentelor verificate.

9. Clauze contractuale în mod expres

Nu sunt.

10. Alte mențiuni sau obligații furnizor/prestator/executant

Nu sunt.

ȘEF SERVICIU TEHNIC

Ec. Ramona BIRIȘ

ÎNTOCMIT

Ref. Claudiu BLOGOȘ